



안 전 인 증 서

(주)큐라이트

경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25 (우계리 178-1)

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전 인증심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

방폭구조 전기기계·기구(내압방폭 LED 조명등)

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

QLEX-TRI-240(PL)

인 증 번 호

22-AV2BO-0465X

용량·등급

Ex d IIC T6
(Ex db IIC T6 Gb IP66/67)

정 격

DC24V, Max. 8.6W
($-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +60^{\circ}\text{C}$)

인 증 기 준

방호장치 안전인증 고시(고용노동부고시 제2021-22호)

인 증 조 건

1. (주)큐라이트, 경상남도 김해시 상동면 묵방로 185-25(우계리 178-1)에서 생산된 제품에 한함.
2. 제품 제작 시 기준압력 1.5배(1171kPa)로 정적압력시험 실시.
3. 전용 케이블·케이블글랜드를 사용하며, 사용자 임의 변경 불가함. 상세사양 동봉 설명서 참조.

2022.12.13. 정정발급

2022년 12월 02일

한 국 산 업 안 전 보 건 공 단 이 사

